

2020年01月

填报单位：罗芳水质净化厂

生产基本情况

污水处理总量 (万吨)	585.31	水质综合达标率	100%	污泥综合达标率	100%	厂界臭气综合达标率	100%
----------------	--------	---------	------	---------	------	-----------	------

废水监测

检测项目	进水浓度(mg/L)		出水浓度(mg/L)						本年平均浓度(mg/L)		
			综合				超标数	受检份数			
	最大值	平均值	最大值	平均值	去除率	排放量(t)			去除量(t)	进水	出水
pH	7.48	7.32	7.41	7.10				0	31	7.32	7.10
SS	777	326	5	5	98.47	29	1879	0	31	326	5
BOD ₅	162	124	2.0	1.6	98.71	9	716	0	31	124	1.6
COD _{Cr}	668	399	17	14	96.49	82	2253	0	31	399	14
TP	10.42	5.45	0.22	0.14	97.43	1	31	0	31	5.45	0.14
氨氮	30.29	25.49	0.10	0.06	99.76	0	149	0	31	25.49	0.06
硝酸盐氮	0.82	0.66	11.38	5.27				—	5	0.66	5.27
亚硝酸盐氮	0.192	0.113	0.005	0.005				—	5	0.113	0.005
总氮	50.1	38.7	13.7	5.3	86.32	31	195	0	31	38.7	5.29

污泥监测

污泥含水率	生污泥	97.86%	泥饼	35.84%
-------	-----	--------	----	--------

厂界大气监测

检测项目	检测结果
硫化氢(mg/m ³)	<2×10 ⁻⁴
氨(mg/m ³)	0.022
臭气浓度	<10
甲烷(mg/m ³)	1.27

主管领导：丘学荣	填表人：张婕	电话：25136672	报出日期：2020年2月7日
----------	--------	-------------	----------------

2020年02月

填报单位：罗芳水质净化厂

生产基本情况

污水处理总量 (万吨)	486.41	水质综合达标率	100%	污泥综合达标率	100%	厂界臭气综合达标率	100%
----------------	--------	---------	------	---------	------	-----------	------

废水监测

检测项目	进水浓度 (mg/L)		出水浓度 (mg/L)							本年平均浓度 (mg/L)		
			综合									受检份数
	最大值	平均值	最大值	平均值	去除率	排放量 (t)	去除量 (t)	超标数	进水	出水		
pH	7.72	7.64	7.25	7.08					0	29	7.47	7.09
SS	258	190	5	5	97.36	24	898	0	29	260	5	
BOD ₅	110	73	1.8	0.9	98.76	4	349	0	29	100	1.3	
COD _{Cr}	307	179	13	9	94.89	45	828	0	29	293	12	
TP	6.18	3.16	0.20	0.17	94.62	1	15	0	29	4.34	0.15	
氨氮	26.50	19.82	0.10	0.06	99.70	0	96	0	29	22.75	0.06	
硝酸盐氮			10.60	10.12				—	4	0.66	7.43	
亚硝酸盐氮			0.006	0.006				—	4	0.113	0.005	
总氮	35.7	27.6	13.9	11.3	59.06	55	79	0	29	33.3	8.21	

污泥监测

污泥含水率	生污泥	98.14%	泥饼	35.04%
-------	-----	--------	----	--------

厂界大气监测

检测项目	检测结果
硫化氢 (mg/m ³)	<2×10 ⁻⁴
氨 (mg/m ³)	0.031
臭气浓度	<10
甲烷 (mg/m ³)	1.33

主管领导：丘学荣	填表人：张婕	电话：25136672	报出日期：2020年3月6日
----------	--------	-------------	----------------

2020年03月

填报单位：罗芳水质净化厂

生产基本情况

污水处理总量 (万吨)	695.18	水质综合达标率	100%	污泥综合达标率	100%	厂界臭气综合达标率	100%
----------------	--------	---------	------	---------	------	-----------	------

废水监测

检测项目	进水浓度 (mg/L)		出水浓度 (mg/L)						受检份数		本年平均浓度 (mg/L)	
			综合				超标数					
	最大值	平均值	最大值	平均值	去除率	排放量 (t)		去除量 (t)	进水	出水		
pH	7.75	7.50	7.56	7.18				0	31	7.48	7.12	
SS	551	347	5	5	98.56	35	2378	0	31	290	5	
BOD ₅	140	101	1.5	0.9	99.11	6	696	0	31	101	1.1	
COD _{Cr}	531	323	18	12	96.28	83	2162	0	31	303	12	
TP	5.84	4.53	0.16	0.14	96.91	1	31	0	31	4.40	0.15	
氨氮	25.83	21.55	0.06	0.05	99.77	0	149	0	31	22.34	0.06	
硝酸盐氮	2.05	1.51	9.33	8.07				—	4	0.98	7.62	
亚硝酸盐氮	0.076	0.061	0.004	0.003				—	4	0.093	0.005	
总氮	47.0	34.4	12.4	8.7	74.65	61	179	0	31	33.7	8.39	

污泥监测

污泥含水率	生污泥	97.70%	泥饼	42.57%
-------	-----	--------	----	--------

厂界大气监测

检测项目	检测结果
硫化氢 (mg/m ³)	<2×10 ⁻⁴
氨 (mg/m ³)	0.037
臭气浓度	<10
甲烷 (mg/m ³)	1.54

主管领导：丘学荣	填表人：张婕	电话：25136672	报出日期：2020年4月7日
----------	--------	-------------	----------------