



# 广东省污染物排放许可证

许可证编号: 4403122018000003

单位名称: 深圳市深水水头污水处理有限公司 (上洞污水处理站)  
单位地址: 深圳市龙岗区大鹏街道办水头村 (上洞污水处理站位于葵涌街道上洞村)  
法定代表人: 杨小文  
行业类别: 生活污水集中处理  
排污种类: 废水污染物  
有效期限: 二〇二一年六月二十八日

发证机关: (盖章)  
2018年6月29日

许可证编号：4403122018000003

单位名称：深圳市深水水头污水处理有限公司  
(上洞污水处理站)

单位地址：深圳市龙岗区大鹏街道办水头村(上洞污水处理站位于葵涌街道上洞村)

法定代表人：杨小文

联系电话：13808836686

行业类别：生活污水集中处理

排污种类：废水污染物

有效期限：二〇二一年六月二十八日

发证机关(盖章)

2018年6月29日



### 持证单位基本情况

中心位置经度	
中心位置纬度	
主要生产工艺	
废水处理设施 处理能力 (吨/日)	3000吨/日
废气治理设施 处理能力 (标立方米/小时)	

备注：1、排污单位在排污许可证有效期限内暂停经营、中止排放三个月以上的，应报告环境保护主管部门，并同时将其排污许可证缴交发证机关。  
2、《排污许可证》有效期限届满后需要继续排放污染物的，《排污许可证》持有人应当在有效期限届满前30日内向发证机关申请换证。  
3、持证单位逾期一个月不按上述规定申请换证的，依法注销其《排污许可证》。

## 水 污

## 染 物

排污口编号	总排放口				
排放去向(受纳水体名称)	大鹏湾陆域流域				
废水排放执行标准	一类:				
排污口名称	总排污口				
主要污染物名称	PH	COD	NH <sub>3</sub> -N	TN	SS
排放浓度限值(mg/L)	6-9	50	5(8)	15	10
日废水排放量限值(吨/日)	3000				
有效期限 内各年度 污染物排 放量限值 (吨/年)	污染物名称	COD	氨氮	TN	SS
	2018(365天)年	54.75	5.475(8.76)	16.425	10.95
	年				
	年				
备注: 废水排污口合计有 <u>1</u> 个。					

二类: 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 —2002) 一级 A 标准									
	粪大肠菌群	BOD <sub>5</sub>	动植物油						
	10 <sup>3</sup>	10	1						
年废水排放量限值(万吨/年)					109.5				