



广东省污染物排放许可证

许可证编号:4403122018000004

单位名称:深圳市深水水头污水处理有限公司(溪涌污水处理站)

单位地址:深圳市龙岗区大鹏街道办水头村(溪涌污水处理站位于葵涌街道溪涌村)

法定代表人:杨小文

行业类别:生活污水集中处理

排污种类:废水污染物

有效期限:二〇二一年六月二十八日

发证机关:(盖章)

2018年6月29日

许可证编号：4403122018000004

单位名称：深圳市深水水头污水处理有限公司
(溪涌污水处理站)

单位地址：深圳市龙岗区大鹏街道办水头村
(溪涌污水处理站位于葵涌街道溪涌村)

法定代表人：杨小文

联系电话：13808836686

行业类别：生活污水集中处理

排污种类：废水污染物

有效期限：二〇二一年六月二十八日

发证机关(盖章)

2018年6月29日



持证单位基本情况

中心位置经度	
中心位置纬度	
主要生产工艺	
废水处理设施 处理能力 (吨/日)	3000吨/日
废气治理设施 处理能力 (标立方米/小时)	

备注：1、排污单位在排污许可证有效期限内暂停经营、中止排放三个月以上的，应报告环境保护主管部门，并同时将排污许可证缴交发证机关。
2、《排污许可证》有效期限届满后需要继续排放污染物的，《排污许可证》持有人应当在有效期限届满前30日内向发证机关申请换证。
3、持证单位逾期一个月不按上述规定申请换证的，依法注销其《排污许可证》。

水 污 染 物

排污口编号	总排放口										
排放去向(受纳水体名称)	大鹏湾陆域流域										
废水排放执行标准	一类:					二类: 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准					
排污口名称	总排污口										
主要污染物名称	PH	COD	NH ₃ -N	TN	SS	TP	粪大肠菌群	BOD ₅	动植物油		
排放浓度限值(mg/L)	6-9	50	5(8)	15	10	0.5	10 ³	10	1		
日废水排放量限值(吨/日)						3000	年废水排放量限值(万吨/年)			109.5	
有效期限内各年度 污染物排放量限值 (吨/年)	污染物名称	COD		氨氮	TN	SS	TP				
	2018(365天)年	54.75	5.475(8.76)		16.425	10.95	0.548				
	年										
	年										
备注: 废水排污口合计有 <u>1</u> 个。											