

溪涌水质净化站2017年污染物排放浓度和总量报表

项目	标准限值	排放浓度 (mg/l)	排放量 (吨)	备注
CODr	50 (mg/l)	11.5	8.12	达标
BOD5	10 (mg/l)	2.0	1.41	达标
NH3-N	5 (mg/l)	0.23	0.16	达标
TN	15 (mg/l)	5.30	3.74	达标
TP	0.5 (mg/l)	0.18	0.13	达标
SS	10 (mg/l)	5	3.53	达标